

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/01/2019 na zadanie pn.:

„Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście””

Pytanie: Po sprawdzeniu możliwości rynkowych zamówienia i zakupu drzwi szybowych o szerokości 110 cm w klasie odporności ogniowej EI30 dymoszczelnych (EIS30), nie ma możliwości zamówienia dostawy dźwigu z takimi drzwiami w Polsce, aby spełnić wymagania certyfikacji, terminu dostawy oraz rozwiązań technicznych tj. nietypowego niskiego podszybia. Proszę o zgodę na zmianę przedmiotowych drzwi na zwykłe, gdyż wszyscy producenci, który są w stanie dostarczyć dźwig o indywidualnych rozmiarach z zaniżonym podszybiem, odmówili dostawy drzwi EIS30.

Odpowiedź: Z uwagi na rozbieżność projektu pomiędzy wersją elektroniczną a papierową oraz zgodnie z zaleceniami, że w przypadku wykonania drzwi bezklasowych należy wykonać ekspertyzy bezpieczeństwa p.poż. i ewakuacji budynku, która będzie załącznikiem do wystąpienia i uzyskania postanowienia KWSPSP dotyczącego odstępstwa od warunków technicznych, Zamawiający nie wyraża zgody na montaż drzwi zwykłych.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. *Jolanta Essler-Kowalik*