

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/01/2020 na zadanie pn.:

„Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego wraz z pracami dostosowawczymi do wymogów ppoż, w SP ZOZ „Śródmieście””

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji w zakresie udostępnienia szczegółowego zestawienia stolarki oraz uszczegółowienie opisu: co oznacza „uchylne automatycznie z siłownikiem DS”? Stosuje się albo siłownik albo zamykacz.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, celem przygotowania oferty zgodnej z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis „uchylne automatycznie z siłownikiem DS” oznacza „uchylne automatycznie z siłownikiem dymoszczelne”.

Zestawienie stolarki w projekcie:

- Wymiana wskazanych drzwi na dymoszczelne w obrębie komunikacji oraz klatek schodowych uchylne automatycznie otwierane z siłownikiem DS na każdej kondygnacji, zgodnie z rysunkiem w pomieszczeniach:
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 0.01 0,8*2,0 m2 1,600
 - 0.01 1,0*2*2 m2 4,000
 - 1.36 0,9*2+0,8*2 m2 3,400
 - 1.45 1*2 m2 2,000
 - 1.66 (0,9+0,3)*2 m2 2,400
 - 2.30 1*2 m2 2,000
 - 3.28 1*2 m2 2,000
 - 4.01 1*2 m2 2,000
 - 4.02 1*2 m2 2,000
 - 4.03 0,9*2 m2 1,800

- Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone - EIS30 dymoszczelne - uchylane automatycznie z siłownikiem DS.
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 1.02 0,9*2*2 m2 3,600
 - 1.27 0,9*2 m2 1,800
 - 1.38 0,9*2 m2 1,800
 - 1.45 1*2 m2 2,000
 - 1.49 0,9*2 m2 1,800
 - 1.50 0,9*2 m2 1,800
 - 1.51 0,9*2 m2 1,800
 - 2.01 1,2*2 m2 2,400

- 2.21 0,9*2 m2 1,800
 - 2.38 1*2 m2 2,000
 - 3.01 1,2*2*2+1,0*2 m2 6,800
 - 3.04 0,9*2 m2 1,800
 - 3.19 1*2 m2 2,000
 - 3.38 1*2 m2 2,000
- Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 1.21 0,9*2 m2 1,800
 - 1.36 1,2*2 m2 2,400
 - 2.01 0,9*2 m2 1,800
 - 2.02 0,9*2 m2 1,800
 - 2.45 0,9*2 m2 1,800
 - Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - EI 30
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 1.62 0,85*0,55 m2 0,468
 - Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - EI 60
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 2.58 1,1*1,7 m2 1,870
 - 3.55 1,1*1,7 m2 1,870
 - 4.14 1,1*1,7 m2 1,870
 - Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe stalowe pełne
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 1.66 (0,9+0,3)*2 m2 2,400
 - Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - o wym. 1,4x1.4 oraz Acz=1,2 m2
(Numer pomieszczenia, wymiary drzwi, powierzchnia drzwi)
 - 1,4*1,4 m2 1,960

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.07.2020 r. Godzina i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w Rozdziale XVI ust. 14 lit. a i 17 pkt 5 oraz w rozdziale XVII ust.3, 4 poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.07.2020 r.

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.07.2020 r. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Na skutek powyższej zmiany ust. 14 lit. a i 17 pkt 5 w rozdziale XVI SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

„a) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzywym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”,

ul. Waryńskiego 30

45-047 Opole

wraz z dopiskiem:

„Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego wraz z pracami dostosowawczymi do

wymogów ppoż. w SP ZOZ „Śródmieście””

znak: PN/01/2020

„Nie otwierać przed dniem 17.07.2020 r. do godz. 12:00”,

5) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP, uprzednio zaszyfrowaną za pomocą klucza publicznego dostępnego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 17.07.2020 r. do godz. 11:30.”**

Ust. 3 i 4 w rozdziale XVII SIWZ brzmią następująco:

„3. Ofertę należy złożyć do dnia **17.07.2020 r. do godziny 11:30.**

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”,

ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole, gabinet nr 113 w dniu 17.07.2020 r. o godzinie 12:00.”

Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik